



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития
воспитанников № 124 г. Челябинска»
454119, г. Челябинск, ул. Энергетиков, 6 а, т. (351) 253-65-53, (351) 253-65-49, e-mail: mdou124@mail.ru

Информация об устранении Предписания № 392/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываете я только выполнение)
1.	На объекте защиты не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, а также не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует).	п. 54. ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г	01.04.2022	Выполнено 21.05.2021
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г	01.04.2022	Выполнено 21.05.2021

Заведующий  А.С. Воробьева